■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제 19호 서식] <개정 2021. 6. 28.>

석면·해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) : 신일중학교	사업자등록번호 : 128-83-02895
	주소 : 경기 고양시 일산서구 고봉로 177	전화 : 031-912-4052

석면 해체·제거 사업장	건물명 : 신일중학교	위치 : 경기 고양시 일산서구 고봉로 177
	연면적(m^2) : 9,805.87 m^2	작업기간 : 2023.12.28 ~ 2023.01.20
	석면건축자재[길이(m)·면적(m^2)·(부피m^3)] 천장재(텍스), 벽재(밤라이트) [총 4,595.37 ㎡] (필요 시 별지 첨부)	

측정기관	상호(대표) : ㈜문화환경건설연구소 대표 김민교	사업자등록번호 : 128-81-11352
	주 소 : 경기도 고양시 덕양구 원당로 33번길 57	
	측 정 자 : 표시환외	분 석 자 : 김기백외

	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	"별지 첨부"						

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	"별지 첨부"		
	측정 시작 시간 :	측정 종료 시간 :	

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 38조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2023 년 01 월 일

제출인 : 신일중학교 (서명/인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체제거작업 신고서 사본	수수료없음

(첨부) 측정결과 별지

1. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김기백외	환경공학과 졸업	KAP-75	분석자
표시환외	대기환경기사	18204010483N	측정자

2. 측정결과 (일자: 2023-01-17)

(기준치: 0.01 f/cc)

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (시작시간/종료시간)		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#0	공시료						
#1	폐기물반출구(상차)	KMS-5100 / 1ea	10.645	8:15	8:55	0.0019	기준치이하
#2	폐기물보관	KMS-5100 / 1ea	10.487	9:45	11:45	0.0004	기준치이하
#3	폐기물보관	KMS-5100 / 1ea	10.511	9:46	11:46	0.0012	기준치이하