□ 신일중 저수조 수질검사 결과

판정	검사항목 기준	기준	결과	비고
적합				
	일반세균	100 CFU/mL 이하	1	
	총대장균군	불검출/100mL	불검출	
	대장균	불검출/100mL	불검출	
	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	
	유리잔류염소	0.1~4.0 mg/L 이하	0.22	
	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	
	탁도	0.5 NTU 이하	0.12	